

Középtáví										
Ingatlan-felújítási és eszköz beszerzési terv										
Prioritás	Épület megnevezése, funkciója	Település Cím, utca, házszám	Épület összes hasznos alapterülete (m ²)	Jelenlegi állapot leírása, kritikus elemek	*A felújítás becsült teljes bekerülési költsége M Ft	A felújítás tervezett ütemezése				
						2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év és további évek
						Felújítási becsült költség M Ft	Felújítási becsült költség M Ft	Felújítási becsült költség M Ft	Felújítási becsült költség M Ft	Felújítási becsült költség M Ft
1.	Tornacsarnok	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.	1480	A fém szerkezetű nyílászárók légzárása nem megfelelő, helyenként már csak 1 rétegű üveggel rendelkezik. A jelentős hőhidak penészesedést okoznak. Cseréjük indokolt.	200 000 000,0	200 000 000,0				
2.	Tornacsarnok	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.	1480	Meglévő férfi öltöző és mosdó felújítása.	40 000 000,0	40 000 000,0				
3.	Tornacsarnok	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.	1480	Homlokzat felújítása, hőszigetelés.	40 000 000,0			40 000 000,0		
4.	Tornacsarnok	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.	1480	Tető felújítás, hőszigetelés.	50 000 000,0			50 000 000,0		
5.	Konyha, étkeзде	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.	1833	Az épület 1966-ban épült, azóta nem került sor a felújításra. Acél szerkezetű nyílászárói elavultak, üvegezésük és zárszerkezetük rossz állapotú. A homlokzat és a záródőm közel sem felelnek meg a hőtechnikai követelményeknek. A tető helyenként beázik. A konyha belső tere is felújításra szorul, nem mindenben felel meg a közegészségügyi előírásoknak. Burkolatok cseréje, falfelületek festése, szellőző rendszer felújítása indokolt. Homlokzat felújítás, hőszigetelés. Nyílászárók cseréje. Tető hőszigetelés és fedés.	200 000 000,0	100 000 000,0	100 000 000,0			
6.	Konyha, étkeзде	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.	600	Konyha belső felújítása és konyhai berendezések cseréje.	300 000 000,0	80 000 000,0	80 000 000,0	80 000 000,0	60 000 000,0	
7.	"D" jelű tantermi épület	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.	5400	A tantermi épület 1966-ban épült. A négy szintes épület összesen 4800 m2 külső lehelő felülettel rendelkezik, aminek hőmegtartó képessége rendkívül alacsony. Egy komplex energetikai felújítással jelentős energia megtakarítás érhető el. 2017-ben megvalósult ugyan ilyen paraméterű "E" jelű szállásépület energetikai korszerűsítésével 40%-os fűtési energia megtakarítást értünk el.	400 000 000,0		400 000 000,0			
8.	"C" jelű parancsoki épület	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.	1220	Az épület 1966-ban épült. Csak részleges felújítások történtek az épületben. A lapos tető több helyen beázik, 22 db. fa szerkezetű nyílászáró cseréje még nem történt meg. A külső fűszerkezetű nyílászáró cseréje még nem történt meg. A külső fűszerkezetű nyílászáró cseréje még nem történt meg. A külső fűszerkezetű nyílászáró cseréje még nem történt meg. A külső fűszerkezetű nyílászáró cseréje még nem történt meg. A külső fűszerkezetű nyílászáró cseréje még nem történt meg.	80 000 000,0		80 000 000,0			
9.	"C" jelű parancsoki épület	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.	1220	Tetőszigetelés és hőszigetelés	100 000 000,0		100 000 000,0			
10.	"C" jelű parancsoki épület	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.	1220	Homlokzat hőszigetelés	60 000 000,0			60 000 000,0		
11.	"E" jelű kollégium épület teljes körű belső festése	9901 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.	5400	Teljes körű belső festés. Szobák, irodák, közös helyiségek.	25 000 000,0	25 000 000,0				
12.	Tanulói szállás ágyak cseréje	9902 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.		300 darab ágy cseréje indokolt, így a kollégium fekvőhelyei teljesen megújulnak.	40 000 000,0	20 000 000,0	20 000 000,0			
13.	Tantermi bútorok cseréje	9903 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.		200 darab tantermi asztal, valamint 50 darab tanári, illetve kiegészítő asztal beszerzése.	50 000 000,0	25 000 000,0	25 000 000,0			
14.	Székek cseréje	9904 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.		1000 db tantermi, ebédlői illetve kollégiumi szék beszerzése.	20 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0			
15.	D-12 tanterem számítógépek amortizációs cseréje	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.		2012-ben felújított számítógépek és katódsugárcsöves monitorok	30 000 000,0	30 000 000,0				
16.	D-13 tanterem számítógépek amortizációs cseréje	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.		2012-ben felújított számítógépek és katódsugárcsöves monitorok	30 000 000,0	30 000 000,0				
17.	Tantermek IT felszereltségének növelése	9900 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.		Felszerelésre került TV és projektor kivittókhöz asztali gépek biztosítása	15 000 000,0	5 000 000,0	10 000 000,0			
18.	Árkádok melletti szellőző kicserélése	9901 Körömdi, Alkotmány utca 5-7.		200 m2 elhasznált helyenként törött, repedt szellőző műanyag hullám lemez lecserélése polikarbonát anyagra.	50 000 000,0			5 000 000,0		
19.					0,0					
20.					0,0					
21.					0,0					
22.					0,0					
23.					0,0					
24.					0,0					
25.					0,0					
26.					0,0					
27.					0,0					
28.					0,0					
29.					0,0					
30.					0,0					
Összesen:					1 535 000 000,0	525 000 000,0	865 000 000,0	235 000 000,0	60 000 000,0	0,0